

## Trinkwasser-Information 2023

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir informieren Sie über den aktuellen Qualitätsstandard unserer Trinkwasserversorgung (Grundlage: Artikel 5 der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV)).

<b>Versorgte Einwohner</b>	23'037 (Stadt Kreuzlingen, Stand 31.12.2023)
<b>Trinkwasserabgabe</b>	Per Ende 2023 wurden 1'800'474 m <sup>3</sup> Trinkwasser abgegeben.
<b>Herkunft des Wassers</b>	100 % aufbereitetes Wasser aus dem Bodensee. Lieferung durch den Zweckverband Wasserversorgung der Region Kreuzlingen.
<b>Wasseraufbereitung</b>	Das Bodenseewasser wird im Seewasserwerk des Zweckverbandes durch eine mehrstufige Anlage zu Trinkwasser aufbereitet. Dabei werden Flockungsmittel, Ozon, Aktivkohle und Chlordioxid eingesetzt.
<b>Ergebnis der Proben</b>	Von allen über das gesamte Netz verteilt entnommenen vierundsechzig Wasserproben, waren dreizehn wegen geringer Überschreitung der mikrobiologischen Toleranzwerte im Wert vermindert. Nach den sofort eingeleiteten Massnahmen (Spülen der Leitungen) waren die erneuten Proben unterhalb der Grenzwerte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefährdung. Die restlichen Proben entsprachen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen und lagen weit unter den Toleranz- und Grenzwerten. Das Kantonale Laboratorium bestätigt die einwandfreie Qualität des Trinkwassers durch amtliche Untersuchungen.
<b>Wasserhärte</b>	Gesamthärte: 15 - 16°fH (weich-mittelhart)
<b>Nitratgehalt</b>	3.755 mg/l (Höchstwert 40 mg/l)
<b>Weitere Auskünfte</b>	Energie Kreuzlingen Enzo Braico oder Maurizio Ditaranto Nationalstrasse 27 8280 Kreuzlingen Tel.: 071 677 61 85 www.energiekreuzlingen.ch info@energiekreuzlingen.ch
<b>Internet</b>	Laufend aktualisierte Angaben zur Wasserqualität und allgemeine Informationen über Trinkwasser finden Sie unter <b><a href="http://www.trinkwasser.ch">www.trinkwasser.ch</a></b>