

Trinkwasser-Information 2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Qualitätsstandard unserer Trinkwasserversorgung (Grundlage: Artikel 5 der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV)).

Versorgte Einwohner	22'326 (Stadt Kreuzlingen, Stand 31.12.2020)
Trinkwasserabgabe	Per Ende 2020 wurden 1'804'504 m ³ Trinkwasser abgegeben.
Herkunft des Wassers	100 % aufbereitetes Wasser aus dem Bodensee. Lieferung durch den Zweckverband Wasserversorgung der Region Kreuzlingen.
Wasseraufbereitung	Das Bodenseewasser wird im Seewasserwerk des Zweckverbandes durch eine mehrstufige Anlage zu Trinkwasser aufbereitet. Dabei werden Flockungsmittel, Ozon, Aktivkohle und Chlordioxid eingesetzt.
Ergebnis der Proben	Alle 42 entnommenen Proben für die Stadt Kreuzlingen entsprechen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung und lagen weit unter den Toleranz- und Grenzwerten. Das Kantonale Laboratorium bestätigt die einwandfreie Qualität des Trinkwassers durch amtliche Untersuchungen.
Wasserhärte	Gesamthärte: 15 - 16°fH (weich-mittelhart)
Nitratgehalt	4.09 mg/l (Höchstwert 40 mg/l)
Weitere Auskünfte	Energie Kreuzlingen Enzo Braico oder Maurizio Ditaranto Nationalstrasse 27 8280 Kreuzlingen Tel.: 071 677 61 85 www.energiekreuzlingen.ch info@energiekreuzlingen.ch
Internet	Laufend aktualisierte Angaben zur Wasserqualität und allgemeine Informationen über Trinkwasser finden Sie unter www.trinkwasser.ch